



GS-Prüfbescheinigung

05059

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Albert Gerüst- und Gerätetechnik GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 29
D 60386 Frankfurt

Name und Anschrift des
Herstellers: Albert Gerüst- und Gerätetechnik GmbH
Industriegebiet Nr. 2
D 06618 Görtschen;

Zeichen des Auftraggebers:

Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:
622.82-Alb

Ausstellungsdatum:
13.10.2005

Produktbezeichnung: Seitenschutzhalter

Typ: Flachdachabsturzsischerung System Albert
(DIN EN 13374, Klasse A)

Bestimmungsgemäße
Verwendung: Absturzsischerung an Dachkanten

Prüfgrundlage: GS-BAU-01 Prüfgrundsätze: Gerüste, Gerüstbauteile und gerüstähnliche Einrichtungen 01.94
BGI 807 BG-Information "Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und
Dachschutzwänden als Absturzsischerung bei Bauarbeiten" 10.02'
DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsysteme 09.04

Bemerkungen: Maximale Aufbauhöhe 100 m über Gelände
Montage gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung
Da eine "außergewöhnliche Belastung" nach DIN EN 13374, Pkt. 6.3.6 (F = 1,25 kN)
ausgeschlossen wird, wurde auf den Nachweis hierfür verzichtet

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 4 Absatz 2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein.

Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens wird spätestens ungültig am:

31.12.2010

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom April 2004.

Unterschrift (Dipl.-Ing. Michael Lethe)



Unterschrift (Dipl.-Ing. Joachim Edeler)

Postadresse:
Postfach 55 09
76123 Karlsruhe

Hausadresse:
Steinhäuserstraße 10
76135 Karlsruhe

Telefon: (07 21) 81 02-0
Telefax: (07 21) 81 02-6 00

